

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Оборудования котельной МОУ СОШ с. Нарын-Талача

24 июня 2015 года

Комиссия в составе:

Генеральный директор ООО «ЗабТСО» Федосеев В. Г., 1-й зам.руководителя
Администрации МР «Карымский район» О.А.Павлов , главный специалист Комитета
имущества Н.В. Першикова, директор МОУ СОШ с.Нарын-Талача В.И.Краснова

провела техническое освидетельствование оборудования с целью определения
возможности его дальнейшей эксплуатации.

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной: котельная МОУ СОШ с. Нарын-Талача

Адрес: с. Нарын-Талача ул. Школьная, 1

Категорийность котельной _____

Регистрационный номер № _____

Назначение котельной установки(котельной): отопление

1.Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1 Состав и характеристика оборудования котельной

Наименование	Единицы измерения	Величина (количество)
Установленная мощность	Гкал/час (МВт)	1,86 (2,16)
Подключенная нагрузка	Гкал/час (МВт)	
Топливо основное/резервное		Уголь 2-БР
Теплоноситель	Вода/пар	вода
ХВО	Тип	нет
Другое оборудование		